

Mestská časť Košice - Sídliisko
Ťahanovce
Americká trieda 15
040 13 Košice

Váš list číslo / zo dňa
177/601/2024

Naše číslo
ÚPO/TEHO/2024/
0203/01050

Vybavuje / linka
Ing. Andrejco/055 6007 104

Košice
19.02.2024

Vec

**Kvalita teplej vody dodávanej TEHO, s.r.o. – upozornenie a žiadosť o informácie -
odpoveď**

Na základe Vášho listu č. 177/601/2024 zo dňa 16.02.2024, týkajúceho sa výskytu baktérie Legionella v teplej vode, Vám dávame nasledovnú odpoveď:

Z hľadiska vodovodných systémov sa môže Legionella vyskytovať v akomkoľvek druhu pitnej vody a tak isto v klimatizačných systémoch. Za optimálne podmienky pre množenie sa považuje teplota vody medzi 35–45 °C a stagnácia vody, čo znamená že voda v potrubí necirkuluje. K prenosu Legionelly na človeka dochádza vdýchnutím.

TEHO s.r.o. vo svojich technologických zariadeniach zohrieva pitnú vodu, ktorá podlieha pravidelnému vyhodnocovaniu v rámci platnej legislatívy ale čo je najdôležitejšie na výstupe z výmenníkovej stanice má voda teplotu 55°C a cirkuluje 24 hodín denne. Preto je vylúčené aby k množeniu Legionelly dochádzalo v potrubíach v správe TEHO s.r.o.

Pravidelné odbery vzoriek v celom meste vykonáva náš dodávateľ pitnej vody.

Dôležité v predchádzaní Legionelly je zabrániť stagnácii vody a odporúča sa zo spráh a kohútikov, ktoré dlhší čas neboli používané odpúšťať vodu raz týždenne. Vodu z takýchto miest sa odporúča nechať niekoľko minút tiecť, sprchové hlavice a vodovodné kohútiky treba udržiavať čisté a bez slizov, povlakov a usadenín (biofilmov).

Rozvody s teplou vodou v stúpačkových šachtách by mali byť dostatočne izolované aby nedochádzalo k ohrievaniu pitnej vody nad 25°C. Výmena vody vo všetkých rozvodoch musí byť v úseku kratšom ako je perióda rozmnožovania Legionelly, čo sú 4 hodiny.



Upozorňujeme na fakt, že na dodávke teplej vody sa okrem rozvodov TEHO s.r.o. podieľajú aj rozvody v správe správcovských spoločností ako aj rozvody v bytoch užívateľov.

Takže ak majú občania podozrenie, že majú Legionellu v potrubiach, nech sa v prvom rade obrátia na svojho správcu, ktorý je našim zmluvným partnerom a s ktorým budeme spoločne túto situáciu riešiť.

S pozdravom

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICE
-3-

Ing. Miroslav Andrejco
námestník riaditeľa pre prevádzku a obchod